



О.Н.Пестерева

« 10 » октября 20 25 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта образовательное учреждение
- 1.2 Адрес объекта 685918, г.Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3'929 кв.м
 - часть здания --- этажей (или на --- этаже), --- кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1966 – 1970, последнего капитального ремонта ---
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь – август 2026
капитального -----

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), полное юридическое наименование (согласно Уставу) Государственное казенное общеобразовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по адаптированным образовательным программам
«Магаданская областная школа-интернат»
- краткое наименование ГКОУ «МОШИ»
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 685918, г.Магадан, п.Сокол, ул.Гагарина, д.19
- 1.8 Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9 Форма собственности государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность региональная
- 1.11 Вышестоящая организация Министерство образования Магаданской области
- 1.12 Адрес вышестоящей организации 685000, г.Магадан, ул.Транспортная, д.5/23

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте 7-17 лет
взрослые в возрасте до 23 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: 50 обучающихся, воспитанников
- 2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом проезд автобусами №101, №110 до остановки «Сокол»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 700 м

3.2.2 Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки 2 – нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути нет

Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категории инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У)
2.	Вход (входы) в здание	ДП-И (У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И (доступно полностью избирательно) (У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт Установка ограждения территории учреждения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка доступных для инвалидов визуальных и тактильных элементов информации.
2.	Вход (входы) в здание	индив.решение с ТСР Приведение наружной лестницы в соответствие с нормами безопасности, обозначение цветом и фактурой; установка или замена поручней (в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); установка водоотвода у навеса, установка подогрева поверхности покрытия, установка пандусов.
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индив.решение с ТСР Установка поручней по пути следования (1 этаж), установка пандусов внутри здания; замена дверных ручек.
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт Оборудование вахты соответствующей высоты; обеспечение свободного пространства в жилой и учебной зонах (перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами).
5.	Санитарно- гигиенические помещения	капитальный ремонт Расширение дверных проемов в жилой и учебной зонах, устройство душевой с доступной душевой кабиной в жилой зоне, установка водопроводных кранов с рычажной ручкой и термостатом; установка поручней, штанг.
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индив.решение с ТСР Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индив.решение с ТСР Обеспечение дублирования необходимой звуковой и визуальной информации.
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт, индив.решение с ТСР Установка ограждения территории учреждения, замена покрытия пешеходных дорожек, установка доступных для инвалидов визуальных и тактильных элементов информации. Приведение наружной лестницы в соответствие с нормами безопасности, обозначение цветом и фактурой; установка или замена поручней (в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); установка водоотвода у навеса, установка подогрева поверхности покрытия, установка пандусов. Установка поручней и пандусов внутри здания по пути следования (1 этаж); замена дверных ручек. Оборудование вахты соответствующей высоты; обеспечение свободного пространства в жилой и учебной зонах. Расширение дверных проемов в жилой и учебной зонах, устройство душевой с доступной душевой кабиной в жилой зоне, установка водопроводных кранов с рычажной ручкой

		и термостатом; установка поручней, штанг. Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации. Обеспечение дублирования необходимой звуковой и визуальной информации на пути движения к объекту.
--	--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ Программы развития учреждения
в рамках исполнения на период 2025-2030 гг.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-И (К, О, Г, У, С)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4 Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» октября 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «10» октября 2025 г.
3. Решения Комиссии от «10» октября 2025 г.